



图例:

- 本期新建220kV架空线路 (推荐方案)
- 本期新建220kV架空线路 (比选方案)
- 本期新建220kV电缆线路
- 现有500kV甲子风电至茅湖线路
- 拟建/在建500kV线路
- 现有110kV线路
- 现有220kV线路
- 基本农田

说明:
 根据接入系统方案, 本期新建220kV西湖站至庆核站单回线路路径总长约1×26.2km, 其中新建单回架空线路长1×24.99km, 新建单回电缆线路长1×1.21km (西湖站侧0.22km+庆核站侧0.99km)。